

Wichtig: Bitte senden Sie dieses Protokoll an das Tiefbauamt Schwabach und legen Sie den Entwässerungsplan mit Markierung der überprüften Leitungen und Schächte bei!

Stadt Schwabach
Referat für Stadtplanung und Bauwesen
- Tiefbauamt -
Albrecht-Achilles-Straße 6 - 8
91126 Schwabach

Anschrift des Eigentümers:

WIEDERKEHRENDE ÜBERPRÜFUNGSPFLICHT, ERSTPRÜFUNG
PROTOKOLL ÜBER DEN ZUSTAND DER GRUNDSTÜCKSENTWÄSSERUNGSANLAGE
GEM. § 11 ABS. 5 ENTWÄSSERUNGSSATZUNG
§ 12 ABS. 1 ENTWÄSSERUNGSSATZUNG.

Überprüftes Anwesen:

Straße: Hs.Nr.

alle im Entwässerungsplan markierten Leitungen und Schächte wurden ÜBERPRÜFT NICHT ÜBERPRÜFT
Grund angeben, warum nicht alles überprüft:

-
- durch Sichtprüfung mittels TV-Kamera
 - mit zusätzlicher Wasserstandsfüllung (Wasserstand ca. 10 cm über Rohrscheitel)

Erklärung: Die Leitungen und Schächte sind:

- ohne sichtbare Schäden gemäß DIN 1986 T. 30 Pkt. 5.1 (Sichtprüfung) geprüft
- dicht nach Wasserstandsfüllung (Wasserstand ca. 10 cm über Rohrscheitel)

Hinweise zur Überprüfung:

- Bei der Untersuchung wurden Undichtigkeiten festgestellt, Beschreibung (z.B. Wurzeleinwuchs, Rohrversatz etc.).....
.....
Die Lage ist auf dem Entwässerungsplan rot zu kennzeichnen.
- Undichtigkeiten wurden behoben. Art der Sanierung (z.B. Inliner etc.):.....
Die Lage ist auf dem Entwässerungsplan gelb zu kennzeichnen!
- dicht nach DIN EN 1610
- dicht nach Wasserstandsfüllung (Wasserstand ca. 10 cm über Rohrscheitel)
- Sonstiges:.....

Es wird darauf hingewiesen, dass der Grundstückseigentümer für die Richtigkeit der oben stehenden Angaben verantwortlich ist. Er ist Verpflichteter im Sinne der Entwässerungssatzung. Ansprüche des Grundstückseigentümers gegen die von ihm beauftragte Firma bleiben hiervon unberücksichtigt.

Datum :

.....
Unterschrift
Grundstückseigentümer

.....
Stempel, Unterschrift
durchführende Firma